

TURVALLISEN POLTTOÖLJYTOIMITUKSEN VAATIMUKSET

Asiakkaalle tiedoksi - Täyttöpaikka turvallisesti

Öljyvahingon riski kasvaa, jos täyttöpaikka ei ole asianmukaisessa kunnossa. Turvallisuuden varmistamiseksi kaikki öljy-yhtiöt ovat sopineet noudattavansa yhteistä linjaa, jossa öljyä toimitetaan tilattuun kohteeseen vain, jos täyttölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Jos auton kuljettaja havaitsee täytön yhteydessä vikoja tai puutteita, niistä jätetään asiakkaalle kirjallinen vikailmoituslomake. Siinä mainitut viat on korjattava ennen seuraavaa täyttökertaa, muuten sitä ei suoriteta.



Tarkista seuraavat asiat:

- Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.
- Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen.
- Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.
- Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä.
Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle.
- Ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50mm.
- Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii.



YLITÄYTÖNESTIN



KIINTEÄ TÄYTTÖLIITIN (camlock)

Säiliön täyttöliittimen tulee olla sijoitettuna rakennuksen ulkopuolella tai asennettuna välittömästi ulos aukeavan luukun taakse siten, ettei rakennuksen sisäpuolelle pääse valumaan öljyä.

Täyttöputken nimelliskoko tulee olla alle 5m³ säiliössä min. DN50 ja tätä suuremmassa säiliössä min. DN 80. Liitin tulee olla SFS 4429 mukainen nokkavipuliitin (Camlock-liitin) ja siinä on oltava lukittava kansi. Täyttöputki tulee lisäksi merkitä.

Normien mukaisessa öljysäiliössä on arviokilpi, josta selviää öljysäiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos kilpeä ei ole, on säiliö todennäköisesti hyvin iäkäs. Tällaisen säiliön kohdalla käytön turvallisuus tulee varmistaa huoltoyhtiöltä tai paloviranomaiselta.

Säiliötietoja on myös mahdollisten edellisten tarkastusten pöytäkirjoissa, jotka kannattaa pitää hyvässä tallessa, esimerkiksi muovitaskussa säiliön välittömässä läheisyydessä.

NEOT asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@neot.fi
puh. +358 10 768 0862

NEOT tuotelaatuneuvonta
tuotelaatu@neot.fi
puh. +358 10 327 9120